

消火器を安全にご使用いただくために

消火器の耐圧性能点検



外形点検

6か月ごとに

内部点検

蓄圧式は5年
加圧式は3年
経過したら

耐圧性能点検

製造後10年を
経過したら…

ご家庭に設置されている消火器には点検義務はございませんが、
さびやへこみなどが生じているものは絶対に使用せず交換をお願いいたします。

